

Milicz, dnia 11.08.2020r.

**Zakład Usług Komunalnych
w Miliczu**
ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

Znak sprawy: ZUK.ZP.261.8.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK w Miliczu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843)

Dostawa złóż filtracyjnych

1. Zamawiający

Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz NIP 916-13-06-571.
reprezentowana przez:
Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy filtracyjnej G1 i żwirków filtracyjnych niezbędnych do wymiany złoża filtracyjnego w filtrze nr V w ZUW w Miliczu:

- masa G 1 – 9 ton
- piasek filtracyjny 0,8 - 1,4 mm – 10 ton
- żwirek filtracyjny 2,0 – 4,0 mm – 2,5 tony
- żwirek filtracyjny 4,0- 8,0 mm – 2,5 tony
- żwirek filtracyjny 10,0 - 20,0 mm – 2 tony

Żwirki pakowane w workach 25kg i na paletach ofoliowane

3. Wymagane dokumenty potwierdzające jakość produktu

- certyfikaty i atesty wymagane do zastosowania złoża filtracyjnego w filtracji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. Termin wykonania zamówienia:

- 14 dni od dnia zawarcia umowy

5. Termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz, bądź elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl do 17 sierpnia 2020r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020r. o godz. 9:15, ZUK Milicz, pok. nr 3

6. Ocena ofert

Kryterium oceny oferty - najniższa cena netto – 100 pkt.

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Laskowski pod numerem telefonu 605 - 407 -233

8. Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. wzór umowy

DYREKTOR
Mariusz Dąbrowski